



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M3315

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 SS100/65-1.6地上消火栓

检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 本机构共有4个试验场所，地址分别为：
 - A 上海市莘庄西环路391号
 - B 上海市奉贤区钜庭路66号
 - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
 - D 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。



单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3315

共04页 第01页

产品名称	地上消火栓	型 号	SS100/65-1.6
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	分型试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年11月26日
检验依据	GB 4452-2011 《室外消火栓》 CCCF-CPRZ-26: 2019 《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	结构 标志检查 进水口连接尺寸 接口型式 水压强度 密封性能		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 2020年 1月 10日 </div>		
备 注	<p>本产品属于地上消火栓SS150/80-1.6认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2019M3314。</p>		

批准: 徐耀亮

审核: 朱斌

编制: 曹泉生

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3315

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2019M3315

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|--|
| 1. 型号规格: | SS100/65-1.6 |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 /
泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 禾源 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 6. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. 排放余水装置型号规格: | SS100/65-13 |
| 2. 防撞结构装置型号规格 (适用时): | / |
| 3. 折叠结构装置型号规格 (适用时): | / |
| 4. 减压稳压性能 (指定试验) (适用时): | / |
| 5. 调压性能 (指定试验) (适用时): | / |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

No: Zb2019M3315

产品型号: SS100/65-1.6

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
1	结构	结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85%。	88.36%		
2	标志检查	在表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
3	进 水 口 连 接 尺 寸	D (mm)	220 ± 2.80	218.30	218.40
		D ₁ (mm)	180 ± 0.50	180.20	180.30
		d ₀ (mm)	17.5 ^{+0.43} / ₀	17.70	17.60
		n (个)	8	8	8
4	接口型式	应选用GB 12514.2规定的KWS65型外螺纹固定接口。	KWS65		
5	水压强度	在1.5倍公称压力时, 所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格		
6	密封 性能	连接部位	在公称压力时, 各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	合格	
		排放余水装置		合格	
以下空白。					



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000400

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生 产 者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地 址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 地上消火栓

认证单元: SS150/80-1.6

内含: SS150/80-1.6(主型)

SS100/65-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000400

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司
地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村
生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司
地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村
生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司
地 址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号
产品名称: 地上消火栓
认证单元: SS150/80-1.6
内含: SS150/80-1.6(主型)
SS100/65-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn



扫码查验
证书信息




中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2019M3315

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 SS100/65-1.6地上消火栓

检 验 类 别 分型试验



国家消防装备质量监督检验中心

